

Comune di

Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena

AREA TERRITORIO – Servizio Ambiente



AMIANTO
PROGETTO CENSIMENTO COPERTURE 2014

MODELLO 3
SCHEDA N.2 - RILEVAMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA

lato nord lato sud lato est lato ovest

Quando lo stato della copertura non è uniforme compilare la seguente scheda per ciascun lato.

N°	Parametro	Osservazioni	Punteggio per singola voce	Punteggio assegnato
1	Compattezza del materiale	con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre si rompono in modo netto emettendo un suono secco	1	
		con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre tendono a piegarsi o a sfaldarsi	3	
		con le mani gli angoli o i bordi si piegano e si sfaldano facilmente	9	
2	Affioramento di fibre	con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre inglobati nella matrice cementizia	1	
		con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre parzialmente inglobati nella matrice cementizia	3	
		i fasci di fibre che si osservano con una lente di ingrandimento sono facilmente asportabili con pinzette	9	
3	sfaldamenti, crepe, rotture	assenti	1	
		poco frequenti	2	
		numerose	3	
4	Materiale friabile o polverulento in grondaia	assente	1	
		scarso	2	
		consistente	3	
5	Stalattiti	assenti	1	
		di piccolissime dimensioni	2	
		di dimensioni consistenti	3	
Giudizio dello stato di conservazione della copertura *			somma	

luogo, data....., firma del Responsabile.....

Originale firmato digitalmente (da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente. Castelnuovo Rangone, li _____

* Giudizio dello stato di conservazione della copertura = Somma dei punteggi assegnati	discreto	5 - 10
	scadente	11 - 20**
	pessimo	21 - 27

** Nelle situazioni classificate come scadenti ed aventi un giudizio con punteggio vicino al limite massimo di 20 si può richiedere una valutazione più specifica.